

Znak sprawy :15/2014r

**Esaprojekt sp. z o.o.,  
Ul. Długa 1-3  
41-506 Chorzów**

W związku z otrzymaną kopią odwołania, emailem z dnia 25.08.2014 w którym Wykonawca wnosi o:

W związku z powyższym – **żądamy nakazania Zamawiającemu, aby**

**1) Zamieścić zwymiarowane rzuty budynków: Budynek „E”, Mechanicy technicy, Kotłownia, Tlenownia, Prosektorium, z zaznaczonymi punktami logicznymi jako załączniki do SIWZ i odpowiedzi na pytania z dnia 14 sierpnia oraz tytułem wyjaśnień udzielonych podczas wizji lokalnej**

**Odp. Zamawiający umieszcza rzuty kondygnacji żądanych budynków:**

**1. Rys Nr 1- Budynek E parter cz.1 ( Pralni)**

- a) Pokój Kierownika pralni – gniazdo ekranowane 1x RJ 45 CAT.6 (1x Tel. )
- b) Korytarz - gniazdo ekranowane 1x RJ 45 CAT.6 (1x Tel. )

**2. Rysunek Nr 2- Budynek E parter cz.2 ( Kuchnia )**

- a) Pokój kierownika – gniazdo ekranowane 2x RJ 45 CAT.6 (1x Tel., 1xLAN )
- b) Kuchnia główna - gniazdo ekranowane 1x RJ 45 CAT.6 (1xTel. )

**3. Rysunek Nr 3 – Budynek E Sutereny ( Magazyn )**

- a) Pokój magazyniera - gniazdo ekranowane 2x RJ 45 CAT.6 (1x Tel., 1xLAN )

**4. Rys Nr 4- Kotłownia I piętro**

- a) Pokój palaczy – gniazdo ekranowane 1x RJ 45 CAT.6 (1xTel. )

**5. Rys Nr 5 – Mechanicy**

- a) Warsztat mechanika – gniazdo ekranowane 1x RJ 45 CAT.6 (1xTel. )

**6. Rysunek Nr 6 – Prosektorium**

- a) Pomieszczenie socjalne-gniazdo ekranowane 1x RJ 45 CAT.6 (1xTel. )
- b) Kancelaria - gniazdo ekranowane 2x RJ 45 CAT.6 (1x Tel., 1xLAN )

**7. Rysunek Nr 7- Tlenownia**

- a) Pokój socjalny - gniazdo ekranowane 1x RJ 45 CAT.6 (1x Tel.)

**2) zamieścić precyzyjne zapisy dotyczące „budynków XXXX” w planie punktów dystrybucyjnych**

**Ewentualnie – z ostrożności procesowej, jeśli Zamawiający nie przesunie terminu składania ofert wyznaczonego na dzień 26 sierpnia na godzinę 9:00, to wnosimy o unieważnienie postępowania z uwagi na przepis Art. 93 ust 1 pkt 7, ponieważ nie wiadomo, jaki jest zakres umowy, która ma zostać zawarta.**

**Odp. Zamawiający umieścił rysunki w/w budynków w dniu 14.08.2014r które są szczegółowo zaznaczone i opisane w pytaniach - PIII rys1, 3 oraz dodatkowe wyjaśnienia zostały umieszczone w dniu 01.08.2014r w odpowiedzi Nr 28 :**

- Budynek 7 –Tlenownia
- Budynek Nr 11-Kotłownia
- Budynek -Prosektura

**Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert do 04.09.2014r**